

地下水の鉄分除去テスト


1. テストフロー

吸着剤：スーパーカット 50%+Fカット 50%

フィルタ：10 μ m

吸着剤：スーパーカット 50%+Fカット 50%

フィルタ：1 μ m






2. テスト全景

3. テスト1パス状況

4. テスト2パス状況



5. テスト結果

	原液	1パス	2パス
浄化状況			
pH	6.9	9.7	9.4
全鉄	8.8	0.18	不検出
溶解性鉄	不検出	不検出	不検出