



六価クロム除去テスト

1. テストフロー



2. テスト結果



3. テストデータ

(単位 : ppm)


	①	②	③	④	⑤
六価クロム	238	52	24	5.2	0.05
鉄分	0.1	209	157	20	0.11

フッ素の除去テスト

1. テストフロー



2. テスト結果



3. テストデータ

(単位 : ppm)

	①	⑤
フッ素濃度	13	3.4