



下水放流廃水浄化テスト

1. フロー

SAフィルタ



2. テスト結果



※ 目視では無色透明状態になり、SS分は完全に除去できているが、界面活性剤、BOD、CODは除去できていない。
この場合、バッキ槽との併用せざるを得ない。